

Stęszew, dnia 17.07.2017 rok

IN 271.5.5.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej z materiału Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie pozycji kosztorysu ofertowego:

Poz. 1	Wymagania ogólne	* ryczałt
Poz. 2	Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	kpl. 1,0
Poz. 11	Nawierzchnia z żywicy epoksydowej na przepuście (Technologia wykonywanych prac – bardzo mocno zniszczona nawierzchnia na przepuście)	m2 18,2
Poz. 14	Montaż balustrady U-11 na przepuście – mocowanie na śruby (Balustrada ma określony moduł – długość, czy uwzględnić 4 szt. lub 6 szt. balustrad)	

Odpowiedź

Poz.1 - zgodnie ze STWIOR D.00.00.00.

Poz.2 - zgodnie ze STWIOR D.00.00.00. Należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi.

Poz.11 - Nawierzchnię należy wypiaskować, pory powyżej 5mm wypełnić zaprawą PCC, całość pokryć żywicą (w załączeniu specyfikacja)

Poz.14 - Moduły są różnej długości. Ilość sztuk będzie zależała od długości modułu.

Otrzymują;

- 1.wykonawcy,
- 2.strona internetowa - BIP Stęszew
- 3.a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Pinczak



Aleksander Alejski
p.o. Kierownika ref. inwestycji
