

IN 271.3.1.2017

Stęszew, dnia 11.04.2017 rok

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa odwodnienia ulic na terenie Gminy Stęszew – ul. Fiołkowa, Malwowa, Różana, z materiału Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

**Pytanie 1**

Prosimy o wyszczególnienie studni kanalizacyjnych z numerami w zakresie wykonania zadania budowy odwodnienia ulic

**Odpowiedź**

Zakres jest podany w SIWZ

**Pytanie 2**

Czy przedłużenie kanalizacji od studni DG w ul. Różanej (w dokumentacji zaznaczone kolorem czerwonym) jest zakresem do wykonania? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów rury i studni.

**Odpowiedź**

Jest do wykonania. Rura  $\varnothing$  300. Studnie jak pozostałe, głębokość ok. 1,9m

**Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie na mapie „Zakres prac” odcinek przewiertu 7m. Prosimy o informację jaka jest rura przelotowa.

**Odpowiedź**

Odwiert przez ul. Podgórną. Rura  $\varnothing$  200


W załączeniu:

- mapka pogładowa

Otrzymują;

1. wykonawcy,
2. strona internetowa - BIP Stęszew
3. a/a

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Włodzisław Pinczak

 Włodzisław