

Stęszew, dnia 07.08.2019 rok

IN 271.4.11.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Budowa drogi Sapowice-Stęszew z materiału Wykonawcy.**

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 5

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający, ze względu na możliwość Wykonawcy znacznego obniżenia kosztów i skrócenia czasu

wykonania zadania, wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany sposobu wykonania części konstrukcji drogi w

zakresie opisanym w załączniku „Projekt budowlany” w pkt. II.6. (Opis techniczny – Konstrukcje)

podbudowy zasadniczej, polegającej na

zastąpieniu kruszywa łamanego i piasku w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów (lub

tylko jezdni bez zjazdów) jednolitą gruntobetonową podbudową zasadniczą poprzez innowacyjną

stabilizację spoiwem hydraulicznym jonowymiennym o grubości od 25 do 35 cm, o parametrach

minimalnych:

- wytrzymałość na ścislenie:  $\geq RM 5$

- wartości modułu statycznego E (Ev2)  $\geq 200$  MPa

z zachowaniem wszystkich pozostałych wymienionych w Specyfikacji i przewidzianych przepisami prawa

wymogów formalnych oraz parametrów technicznych.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Otrzymują;

1. wykonawcy,

2. strona internetowa - BIP Stęszew

3. a/a

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Włodzimierz Pinczak*

MA